



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	064955-TSE-04/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.01.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.01.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DMY ELEKTRİK OTOMASYON AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EMEK MAHALLESİ ORDU CADDESİ NO:49 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	HENGYANG RITAR POWER CO.,LTD
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	Add: No.1 Huagong Road, Songmu Industrial Park, Shigu District, Hengyang, Hunan, 421001, China HEBEI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	064955-TSE-04/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ritar
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 1352-2 EN 60896-21 / 17.01.2006 -- TS 1352-3 EN 60896-22 / 17.01.2006
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	<p>--RİTAR Marka, RT12 tip, 12 V, 1.3-33 Ah kurşun asit akümülatör. (VRLA VALF AYARLI)</p> <p>--RİTAR Marka, RA12 tip, 12 V, 33-260 Ah kurşun asit akümülatör. (VRLA VALF AYARLI)</p> <p>--RİTAR Marka, FT12 tip, 12 V, 55-150 Ah kurşun asit akümülatör. (VRLA VALF AYARLI, JEL İLE İMAL EDİLEN)</p> <p>--RİTAR Marka, RL2 Tip, 2 V, 33-200 Ah kurşun asit akümülatör. (VRLA VALF AYARLI)</p> <p>--RİTAR Marka, OPzV2 tip, 2 V, 200-1000 Ah kurşun asit akümülatör. (VRLA VALF AYARLI, JEL İLE İMAL EDİLEN)</p> <p>--RİTAR Marka, OPzV12 tip, 12 V, 45-200 Ah kurşun asit akümülatör. (VRLA VALF AYARLI, JEL İLE İMAL EDİLEN)</p>

e-imzalı/e-signed

28.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Gürsel ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

